

CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 047/2008

Carlos Portela, Prof. titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

Proposta do edital do leilão 007/2008 de empreendimentos que vão conectar as usinas do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, em Rondônia, ao Sistema Interligado Nacional (SIN), objeto de Audiência Pública nº 047/2008 aprovada pela ANEEL em 08/07/2008.

CONTRIBUIÇÃO

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.

TEXTO/ANEEL	TEXTO/INSTITUIÇÃO	JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO
<p>Concepção do sistema de transmissão, e opções feitas para definir o sistema, que são causa e resultado do edital, incluindo, por exemplo, o item 3 do mesmo:</p> <p>3 OBJETO</p> <p>... de forma individualizada para cada LOTE, incluindo a construção, a montagem, a operação e a manutenção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO caracterizadas nos Anexos 6A ao 6G que compõem, respectivamente, os LOTES A ao G, respeitada a opção tecnológica vencedora da primeira fase do Leilão, relacionados no subitem 1.2, ...</p>	<p>Efetuar análises complementares para diminuir os riscos tecnológicos das alternativas consideradas em R1 e alterar em consequência o especificado no edital para essas alternativas. Considerar, adequadamente, a alternativa de troncos de transmissão de pouco mais de meia onda, e incluir essa alternativa no edital.</p>	<p>Apresentada no documento, em pdf: Contrib de CPortela Aud Pub 047_2008 PB</p>